



HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

Fundado em 15-12-1945
Instituição Filantrópica (Iniciativa do Centro Espírita Páscoa de Jesus)
Estatutos Reg. Cartório, Títulos e Documentos o número 17
Insc. Estadual 080.437.94-0 - CPNJ 27.868.835/0001-14
Caixa Postal 45 – Telefax: 28-3555-1566
Colina Araribóia s/n – CEP 29.400-000 – Mimoso do Sul(ES)

ANEXO I
LISTA DE ITENS
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS-DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA
Nº 004/2018

LOTE 01						
ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNT	VALOR TOTAL	
1	20	Un.	No Break (Para Computador) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NOBREAK SENOIDAL PRO 1400VA(POTÊNCIA NOMINAL) TRIVOLT (E. TRIVOLT, S. 115V), USB, OU SUPERIOR; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W OU SUPERIOR; :TECNOLOGIA SENOIDAL ONLINE SIMPLES CONVERSÃO DE ACORDO COM A NORMA NBR 15014 ;TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 ; DISPLAY DIGITAL, EXIBE VÁRIOS PARÂMETROS DO NOBREAK COMO: TENSÃO, CARGA DE BATERIA E POTÊNCIA; DC-START: PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA ; PORTA USB - SOFTWARE GRATUITO NA INTERNET [SOMENTE MODELOS VIO, CBU E USB] - GUIA DE CABOS - GERENCIAMENTO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA COM AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIAS - AUTO-PARTIDA: LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE [PROTEÇÕES] - FILTRO DE LINHA CONTRA DISTÚRBIOS NA REDE ELÉTRICA - ESTABILIZADOR COM 11(ONZE) ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO [MODELO TI] - PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO PROTEÇÃO CONTRA POTÊNCIA EXCEDIDA [SOBRECARGA], CURTO-CIRCUITO E SOBRETENPERATURA - PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS - FUSÍVEIS E VARISTORES DE AÇÃO RÁPIDA ALARMES AUDIOVISUAIS; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.ESPECIFICAR: NÃO.			
TOTAL LOTE 01						

O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus,
se antecipa ao infeliz sem esperar que lhe estenda a mão.