



02

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA: s/ESC.

RUA CECILIANO DE MELLO PORTI, CENTRO, MIMOSO DO SUL -ES
 FONTE: <https://earth.google.com/>

NOTAS GERAIS

01 - DEVERÁ SER INSTALADA UMA PLACA DE ADVERTÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA PRÓXIMA A CAIXA DE MEDIÇÃO/ PROTEÇÃO COM OS SEGUINTE DIZERES: "CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - GERAÇÃO PRÓPRIA - ENDEREÇO". A PLACA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PVC COM ESPESURA MÍNIMA DE 1 mm E DIMENSÕES DE 250 x 150 mm DE ACORDO COM A NORMA PT.DT.PDN.03.14.012 DA EDP ESCELSA QUE TRATA DOS REQUISITOS PARA CONEXÃO DE MICROGERADORES AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO
 02 - NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DESTA PROJETO A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DO PADRÃO DE ENTRADA, BEM COMO, INTERVENÇÕES NO GRUPO GERADOR INSTALADO NO LOCAL PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA, COM FUNCIONAMENTO SEM PARALELISMO COM A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA CONCESSIONÁRIA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, DISPONDO DE ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, INTERTRAVAMENTO ELÉTRICO E MECÂNICO, PARA ALTERNAR O FORNECIMENTO DO CIRCUITO ALIMENTADOR DA CONCESSIONÁRIA PARA CIRCUITO DO GRUPO GERADOR EM CASO DE PROBLEMAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOGO, OS QUADROS, CAIXAS DE PASSAGEM, ALIMENTADORES, GRUPO GERADOR APENAS DEMONSTRAM O QUE ESTÁ EXECUTADO NO LOCAL.

Revisões da prancha			
Nº	Descrição	Data	Assinatura

00	Emissão Inicial	MARCELO	10/09/20
Nº	Comentário	Autor	Data

HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO (HAP)
 CNPJ:27.868.835/0001-14

OBRA: USINA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOTOVOLTAICA 35,64kWp
 ENDEREÇO: RUA CECILIANO DE MELLO PORTINHO, 193 - MIMOSO DO SUL -ES CEP:29.400-000
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA TEIXEIRA CREA:174379/D MG
 FRANCHA: **PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E SITUAÇÃO**
 PAVIMENTO: COBERTURA UNIDADE: MILÍMETROS FORMATO: **A1**
 PROPRIETÁRIO: HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO FOLHA: **01/06**
 ESCALA: INDICADA DATA: 10/09/20

01

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

ESCALA: 1/100